

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I. BENDROJI DALIS**

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

<b>UAB Kaišiadorių vandenys</b>	158834726
e-AIVIKS kodas <sup>1</sup>	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Kaišiadorių	Kaišiadorys	Gedimino	-	137	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 346 52562	8 346 52562	info@kaišiadoriuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
<b>Išvalytų nuotekų išleidimas į atvirus vandens telkinius iš Žiemarių nuotekų valyklos</b>						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Kaišiadorių	Žiezmariai					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 346 51832	8 346 52562	laboratorija@kaišiadoriuvandenys.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

**2021 I, II, III, IV ketv .**

## II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. (nepildoma)

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė <sup>1</sup>	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

<sup>1</sup> Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrų standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

## III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. (nepildoma)

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas <sup>1</sup>	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

<sup>1</sup> Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. (nepildoma)

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai <sup>2</sup>	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu <sup>3</sup>	Matavimo metodas <sup>4</sup>	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas <sup>1</sup>	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

<sup>1</sup> Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

<sup>2</sup> Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm<sup>3</sup>, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

<sup>3</sup> Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

<sup>4</sup> Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

**IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

Nuo metų pradžios 18 dienų

Nuo metų pradžios 10915 m<sup>3</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1490002		3490002				<b>Žiežmarių valymo įrenginiai</b>									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 01 19	10.00	Prieš	23	475	16235	ne	-	1001	pH	7.9	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 28	
		valymą						1004	SM	195	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS <sub>7</sub>	351	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	48	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.031	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0.46	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	50	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	51	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	3.53	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	4.00	LAND58-2003				
								1005	CHDS	870	LAND83-2006				
2021 01 19	10.05	Po	23	475	16235	ne	-	1001	PH	7.6	ISO10523-2009				
		valymo						1004	SM	8.0	LAND46-2007				
								1003	BDS <sub>7</sub>	6.9	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	0.76	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.068	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	4.5	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	2.2	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	6.8	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	1.00	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	1.29	LAND58-2003				
								1005	CHDS	43	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatai <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 02 11	14.30	Prieš valymą	39	520	35705	Ne	-	1001	pH	7.7	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 73	
								1004	SM	214	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS7	511	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	54	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.11	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0.28	LAND65-2005				
									Kjeldal.azotas	55	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	55	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	5.18	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	5.87	LAND58-2003				
								1005	CHDS	1306	LAND83-2006				
2021 02 11	14.50	Po valymo	39	520	35705	Ne	-	1001	PH	7.8	ISO10523-2009				
								1004	SM	6.3	LAND46-2007				
								1003	BDS7	5.2	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	0.46	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.089	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	5.5	LAND65-2005				
									Kjeldal.azotas	1.9	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	7.5	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	0.89	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	1.05	LAND58-2003				
								1005	CHDS	39	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 03 23	13.50	Prieš valymą	28	825	20875	Ne	-	1001	pH	7.7	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 138	
								1004	SM	171	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS <sub>7</sub>	342	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	52	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.035	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0.35	LAND65-2005				
									Kjeld.azotas	62	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	62	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	4.00	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	4.52	LAND58-2003				
								1005	CHDS	854	LAND83-2006				
2021 03 23	14.00	Po valymo	28	825	20875	Ne	-	1001	PH	7.8	ISO10523-2009				
								1004	SM	5.6	LAND46-2007				
								1003	BDS <sub>7</sub>	5.5	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	0.52	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.023	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	3.0	LAND65-2005				
									Kjeld.azotas	14	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	17	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	1.19	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	1.88	LAND58-2003				
								1005	CHDS	41	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 04 19	10.00	Prieš valymą	28	740	27310	ne	-	1001	pH	7.9	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 179	
								1004	SM	201	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS7	264	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	54	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.007	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0.24	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	58	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	58	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	6.39	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	6.93	LAND58-2003				
								1005	CHDS	661	LAND83-2006				
2021 04 19	10.05	Po valymo	28	740	27310	ne	-	1001	PH	7.8	ISO10523-2009				
								1004	SM	7.0	LAND46-2007				
								1003	BDS7	4.8	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	31	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.075	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	4.4	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	33	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	38	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	0.10	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	0.13	LAND58-2003				
								1005	CHDS	40	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatai <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 05 17	13.10	Prieš valymą	21	1000	21995	Ne	-	1001	pH	7.9	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 233	
								1004	SM	195	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS7	460	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	50	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.005	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0.31	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	52	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	52	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	4.74	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	4.99	LAND58-2003				
								1005	CHDS	1150	LAND83-2006				
2021 05 17	13.20	Po valymo	21	1000	21995	Ne	-	1001	PH	7.8	ISO10523-2009				
								1004	SM	8.5	LAND46-2007				
								1003	BDS7	7.5	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	0.95	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0.19	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	5.6	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	1.7	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	7.5	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	1.25	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	1.61	LAND58-2003				
								1005	CHDS	42	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021 06 07	13.20	Prieš valymą	24	680	15615	Ne	-	1001	pH	7.9	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 268
								1004	SM	4.8	LAND46-2007		Kaišiadorių	
								1003	BDS7	8.8	LAND47-1-2007		vandenys	
								1113	Am azotas	0.31	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0.14	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	2.4	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	1.1	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	25	Skaiciavimo būdu			
								1105	Fosfatai	1.07	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	1.90	LAND58-2003			
								1005	CHDS	42	LAND83-2006			
2021 06 07	13.30	Po valymo	24	680	15615	Ne	-	1001	PH	7.9	ISO10523-2009			
								1004	SM	4.8	LAND46-2007			
								1003	BDS7	8.8	LAND47-1-2007			
								1113	Am azotas	0.31	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0.14	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	2.4	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	1.1	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	25	Skaiciavimo būdu			
								1105	Fosfatai	1.07	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	1.60	LAND58-2003			
								1005	CHDS	42	LAND83-2006			



4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1490002		3490002			Žiežmarių valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021 07 01	10.00	Prieš valymą	47	640	30170	ne	-	1001	pH	7,6	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 315
								1004	SM	182	LAND46-2007		Kaišiadorių	
								1003	BDS7	417	LAND47-1-2007		vandenys	
								1113	Am azotas	47	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0,023	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	0,46	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	50	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	51	Skaičiavimo būdu			
								1105	Fosfatai	3,93	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	4,17	LAND58-2003			
								1005	CHDS	1006	LAND83-2006			
2021 07 01	10.05	Po valymo	47	640	30170	ne	-	1001	PH	7,8	ISO10523-2009			
								1004	SM	5,5	LAND46-2007			
								1003	BDS7	6,8	LAND47-1-2007			
								1113	Am azotas	0,67	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0,10	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	4,0	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	1,9	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	6,0	Skaičiavimo būdu			
								1105	Fosfatai	1,15	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	1,54	LAND58-2003			
								1005	CHDS	40	LAND83-2006			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatai <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 08 17	8.20	Prieš valymą	27	760	20660	Ne	-	1001	pH	7,8	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 380	
								1004	SM	299	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS7	389	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	53	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0,034	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0,37	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	56	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	56	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	4,27	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	4,82	LAND58-2003				
								1005	CHDS	894	LAND83-2006				
2021 08 17	8.30	Po valymo	27	760	20660	Ne	-	1001	PH	7,7	ISO10523-2009				
								1004	SM	11	LAND46-2007				
								1003	BDS7	7,2	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	0,71	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0,089	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	3,3	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	2,1	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	5,4	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	1,06	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	1,37	LAND58-2003				
								1005	CHDS	40	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021 09 13	8.10	Prieš valymą	28	660	17305	Ne	-	1001	pH	7,9	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 427
								1004	SM	271	LAND46-2007		Kaišiadorių	
								1003	BDS7	463	LAND47-1-2007		vandenys	
								1113	Am azotas	53	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0,018	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	0,34	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	59	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	59	Skaiciavimo būdu			
								1105	Fosfatai	4,34	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	4,93	LAND58-2003			
								1005	CHDS	1112	LAND83-2006			
2021 09 13	8.20	Po valymo	28	660	17305	Ne	-	1001	PH	7,8	ISO10523-2009			
								1004	SM	9,0	LAND46-2007			
								1003	BDS7	7,7	LAND47-1-2007			
								1113	Am azotas	0,52	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0,087	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	4,9	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	1,7	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	6,7	Skaiciavimo būdu			
								1105	Fosfatai	1,18	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	1,60	LAND58-2003			
								1005	CHDS	42	LAND83-2006			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>	Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 10 11	13.00	Prieš valymą	43	555	27439	Ne	-	1001	pH	7,7	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 473	
								1004	SM	166	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS7	407	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	45	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0,024	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0,39	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	51	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	51	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	3,99	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	4,47	LAND58-2003				
								1005	CHDS	601	LAND83-2006				
2021 10 11	13.10	Po valymo	43	555	27439	Ne	-	1001	PH	8,1	ISO10523-2009				
								1004	SM	7,5	LAND46-2007				
								1003	BDS7	5,1	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	0,63	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0,077	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	4,4	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	1,9	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	6,4	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	1,27	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	1,61	LAND58-2003				
								1005	CHDS	41	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>	Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1490002		3490002			Žiežmarių valymo įrenginiai										
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2021 11 23	9.10	Prieš valymą	16	780	10424	Ne	-	1001	pH	7,8	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 545	
								1004	SM	80	LAND46-2007		Kaišiadorių		
								1003	BDS7	230	LAND47-1-2007		vandenys		
								1113	Am azotas	44	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0,070	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	0,74	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	49	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	49	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	6,13	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	6,84	LAND58-2003				
								1005	CHDS	601	LAND83-2006				
2021 11 23	9.15	Po valymo	16	780	10424	Ne	-	1001	PH	7,8	ISO10523-2009				
								1004	SM	4,0	LAND46-2007				
								1003	BDS7	5,1	LAND47-1-2007				
								1113	Am azotas	0,078	LAND38-2000				
								1121	Nitrit azotas	0,048	LAND39-2000				
								1120	Nitrat azotas	7,9	LAND65-2005				
									Kjeldal azotas	2,2	LAND 84-2003				
								1201	B azotas	10	Skaičiavimo būdu				
								1105	Fosfatai	0,75	LAND58-2003				
								1203	B fosforas	0,91	LAND58-2003				
								1005	CHDS	40	LAND83-2006				

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1490002		3490002				Žiežmarių valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. , ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021 12 09	13.50	Prieš valymą	23	540	17802	Ne	-	1001	pH	8,0	ISO10523-2009	Nr.1AT-245	UAB	Nr. 570
								1004	SM	150	LAND46-2007		Kaišiadorių	
								1003	BDS7	380	LAND47-1-2007		vandenys	
								1113	Am azotas	48	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0,044	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	0,42	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	50	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	50	Skaičiavimo būdu			
								1105	Fosfatai	3,85	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	4,03	LAND58-2003			
								1005	CHDS	956	LAND83-2006			
2021 12 09	14.00	Po valymo	23	540	17802	Ne	-	1001	PH	7,8	ISO10523-2009			
								1004	SM	7,0	LAND46-2007			
								1003	BDS7	4,2	LAND47-1-2007			
								1113	Am azotas	0,71	LAND38-2000			
								1121	Nitrit azotas	0,046	LAND39-2000			
								1120	Nitrat azotas	4,2	LAND65-2005			
									Kjeldal azotas	1,7	LAND 84-2003			
								1201	B azotas	6,0	Skaičiavimo būdu			
								1105	Fosfatai	1,11	LAND58-2003			
								1203	B fosforas	1,41	LAND58-2003			
								1005	CHDS	40	LAND83-2006			

Per 2021 metų 365 dienas Žiežmarių nuotekų valyklos nuotekų kiekis 272 450 m<sup>3</sup>

(Pastabos:

<sup>1</sup> Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

<sup>2</sup> Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup> Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup> Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

<sup>5</sup> Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

<sup>6</sup> Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

<sup>7</sup> Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

<sup>8</sup> Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup> Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

<sup>10</sup> Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė \_ Vilma Noreikienė \_\_\_\_\_ 8 346 51832  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

\_\_\_\_\_  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Data)

