

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS VANDENS
PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS REZULTATAI**
2020 metai

Vandenvietės pavadinimas	Vandens ruošimo įrenginiai	Gyventojų skaičius	Suvargota vandens m ³ /d	Programinės priežiūros rezultatai
1. Kaišiadorių	Yra	9804	982	Atitiko visus reikalavimus
2. Žiežmarių	Yra	2018	199	Atitiko visus reikalavimus
3. Rumšiškių	Yra	1475	126	Atitiko visus reikalavimus
4. Žiežmarių MSV	Yra	960	87	Atitiko visus reikalavimus
5. Pravieniškių II	Yra	757	862	Atitiko visus reikalavimus
6. Mūro Strėvininkų	Yra	113	37	Atitiko visus reikalavimus
7. Kruonio	Yra	404	31	Viršyta mangano rodiklio vertė
8. Žaslių	Yra	582	40	Atitiko visus reikalavimus
9. Antakalnio	Yra	404	24	Atitiko visus reikalavimus
10. Dovainonių	Yra	413	25	Atitiko visus reikalavimus
11. Pakertų	Yra	238	16	Viršyta mangano rodiklio vertė
12. Palomenės	Yra	219	12	Atitiko visus reikalavimus
13. Kalvių	Yra	97	5	Atitiko visus reikalavimus
14. Liutonių	Yra	104	9	Atitiko visus reikalavimus
15. Paparčių	Yra	117	10	Atitiko visus reikalavimus
16. Varkalių	Yra	55	2	Atitiko visus reikalavimus
17. Stabintiškių	Nėra	251	12	Fiksuojami geležies, drumstumo viršijimai
18. Tauckūnų	Yra	195	11	Atitiko visus reikalavimus
19. Vilūnų	Yra	160	12	Atitiko visus reikalavimus
20. Guronų	Yra	97	5	Atitiko visus reikalavimus
21. Zūbiškių	Nėra	91	4	Fiksuojami geležies, mangano, viršijimai
22. Kasčiukiškių	Yra	96	4	Atitiko visus reikalavimus
23. Mikalaučiškių	Yra	48	3	Atitiko visus reikalavimus
24. Neprėkštos	Yra	74	3	Atitiko visus reikalavimus
25. Nemaitonių	Yra	33	4	Atitiko visus reikalavimus
26. Pravieniškių I	Nėra	56	3	Fiksuojami geležies, amonio, mangano, drumstumo viršijimai
27. Mančiūnų	Nėra	12	1	Fiksuojami geležies, drumstumo viršijimai
28. Kalniškių	Nėra	21	1	Fiksuojami geležies, drumstumo viršijimai