

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS VANDENS
PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS REZULTATAI**
2022 metai

Vandenvietės pavadinimas	Vandens ruošimo įrenginiai	Gyventojų skaičius	Patiekta vandens m ³ /d	Programinės priežiūros rezultatai
1. Kaišiadorių	Yra	9885	1290	Atitiko visus reikalavimus
2. Žiežmarių	Yra	2284	244	Atitiko visus reikalavimus
3. Rumšiškių	Yra	1574	205	Atitiko visus reikalavimus
4. Žiežmarių MSV	Yra	861	92	Atitiko visus reikalavimus
5. Pravieniškių II	Yra	841	758	Atitiko visus reikalavimus
6. Mūro Strėvininkų	Yra	116	45	Atitiko visus reikalavimus
7. Kruonio	Yra	414	49	Atitiko visus reikalavimus
8. Žaslių	Yra	599	74	Atitiko visus reikalavimus
9. Antakalnio	Yra	407	49	Atitiko visus reikalavimus
10. Dovainonių	Yra	425	43	Atitiko visus reikalavimus
11. Pakertų	Yra	253	20	Atitiko visus reikalavimus
12. Palomenės	Yra	235	20	Atitiko visus reikalavimus
13. Kalvių	Yra	124	13	Atitiko visus reikalavimus
14. Liutonių	Yra	112	15	Atitiko visus reikalavimus
15. Paparčių	Yra	121	14	Atitiko visus reikalavimus
16. Varkalių	Yra	52	6	Atitiko visus reikalavimus
17. Stabintiškių	Nėra	251	26	Fiksuojami geležies, drumstumo, mangano viršijimai
18. Tauckūnų	Yra	195	26	Atitiko visus reikalavimus
19. Vilūnų	Yra	172	20	Atitiko visus reikalavimus
20. Guronių	Yra	295	24	Atitiko visus reikalavimus
21. Zūbiškių	Nėra	94	13	Fiksuojami geležies, mangano, drumstumo viršijimai
22. Kasčiukiškių	Yra	94	6	Atitiko visus reikalavimus
23. Mikalaučiškių	Yra	52	5	Atitiko visus reikalavimus
24. Neprėkštos	Yra	95	7	Atitiko visus reikalavimus
25. Nėmaitonių	Yra	33	3	Atitiko visus reikalavimus
26. Pravieniškių I	Nėra	56	4	Fiksuojami geležies, amonio, mangano, drumstumo viršijimai
27. Mančiūnų	Nėra	12	2	Fiksuojami geležies, amonio drumstumo viršijimai
28. Kalniškių	Nėra	21	1	Fiksuojami geležies, amonio, mangano, drumstumo viršijimai