

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2019 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS
INFORMACIJA APIE NEATITIKUSIUS VANDENS TYRIMUS**

Eil. Nr.	Vandenvietės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Atliktų tyrimų skaičius	Leidžiamas rodiklio dydis pagal HN24:2017	Tyrimų maksimali reikšmė	Pastabos,
1.	Rumšiškių	Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	6,4	Neatitiko 1 tyrimas iš 4
2.	Pakertų	Manganas, µg/l	1	50	262	
3.	Kasčiukiškių	Manganas, µg/l	1	50	63,7	
4.	Dovainonių	Manganas, µg/l	2	50	163	
5.	Mikalauciškių	Manganas, µg/l	1	50	58,7	
6.	Guronių	Manganas, µg/l	1	50	71,8	
7.	Neprėkštos	Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	28	Neatitiko 1 tyrimas iš 4
8.	Tauckūnų	Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	27	Neatitiko 1 tyrimas iš 4
9.	Zūbiškių	Bendroji geležis, µg/l	1	200	1383	
		Manganas, µg/l	1	50	105	
10.	Stabintiškių	Bendroji geležis, µg/l	2	200	2032	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	20	
11.	Pravieniškių I	Bendroji geležis, µg/l	1	200	6033	
		Amonis, mg/l	1	0,5	1,65	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	58,0	
		Manganas, µg/l	1	50	69,2	

12.	Stoniavos	Bendroji geležis, µg/l	1	200	2717	
		Amonis, mg/l	1	0,5	0,60	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	46,0	
13.	Mančiūnų	Bendroji geležis, µg/l	1	200	5692	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	56,0	
14.	Kiemelių II	Bendroji geležis, µg/l	1	200	2710	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	2	4	68,0	
		Manganas, µg/l	1	50	100	
15.	Kalniškių	Bendroji geležis, µg/l	1	200	1531	
		Amonis, mg/l	1	0,5	0,58	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	77,0	
16.	Žiežmarių - melioratorių	Boras, mg/l	4	1,0 (suteikta išlyga 1,25 mg/l)	1,08	Neatitiko 1 tyrimas iš 4. Išlyga neviršyta.

UAB „Kaišiadorių vandenys“
Laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė