

## Nuotekų išvalymo rodikliai 2020 metais

Valymo įrenginių pavadinimas	Teršalo pavadinimas	Normatyvas metinis DLK, mg/l	Koncentracija po valymo mg/l
Kaišiadorių nuotekų valykla	BDS <sub>7</sub>	10	3,5
	Bendras azotas	10	9,0
	Bendras fosforas	1	0,19
	Riebalai	10	4,7
Pravieniškių nuotekų valykla	BDS <sub>7</sub>	29	4,8
	Bendras azotas	20	24
	Bendras fosforas	2	3,0
Antakalnio valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	23	18
Palomenės valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	23	11
Paparčių valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	23	10
Rumšiškių valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	23	7,7
Zūbiškių valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	nėra	1,9
Žaslių nuotekų valykla (nauja)	BDS <sub>7</sub>	23	2,7
Žaslių valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	nėra	4,0
Urėdijos valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	nėra	16
Žiežmarių valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	25	7,2
Pakertų valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	23	25
Kruonio valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	23	11
Mūro Strėvininkų valymo įrenginiai	BDS <sub>7</sub>	23	5,5
Lietaus išleistuvo Nr.7 valymo įrenginys	SM nafta	30 5	7,5 0,02
Lietaus išleistuvo Nr.9 valymo įrenginys	SM nafta	30 5	7,8 0