

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2022 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS
INFORMACIJA APIE NEATITIKUSIUS VANDENS TYRIMUS**

Eil. Nr.	Vandenvietės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas	Atliktų tyrimų skaičius	Leidžiamas rodiklio dydis pagal HN24:2017	Tyrimų maksimali reikšmė	Pastabos,
1.	Zūbiškių	Bendroji geležis, µg/l	1	200	1724	
		Manganas, µg/l	1	50	106	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	12,6	
2.	Stabintiškių	Bendroji geležis, µg/l	1	200	559	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	14,8	
		Manganas, µg/l	1	50	59	
3.	Pravieniškių I	Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	55,0	
4.	Mančiūnų	Bendroji geležis, µg/l	1	200	3047	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	62	
		Amonis, mg/l	1	0,5	0,63	
5.	Kalniškių	Bendroji geležis, µg/l	1	200	1339	
		Drumstumas, DV pagal formaziną	4	4	23,0	
		Manganas, µg/l	1	50	61	
		Amonis, mg/l	1	0,5	0,63	

UAB „Kaišiadorių vandenys“
laboratorijos vedėja Vilma Noreikienė